




consorcio de abastecimiento  
de aguas a fuerteventura

PRODUCCIÓN  
Nº Exp.: S-2/2017  
Ref.: ARC



09

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA  
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES PARA PLANTAS  
DESALADORAS DE AGUA DE MAR DEL CAAF**



PRODUCCIÓN  
Nº Exp.: S-2/2017  
Ref.: ARC

## ÍNDICE

- 1.- OBJETO DEL PLIEGO
- 2.- CONDICIONES TÉCNICAS QUE HAN DE CUMPLIR EL SUMINISTRO
- 3.- TRANSPORTE DEL SUMINISTRO
- 4.- RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS
- 5.- PLAZO DE GARANTÍA
- 6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.
- 7.- PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO

## **1.- OBJETO DEL PLIEGO**

El Suministro Piezas Especiales para las plantas desaladoras se desarrollará técnicamente y se ajustará a lo que se describe y se ajustará a lo que se describen a continuación, según las posiciones descritas.

## **2.- CONDICIONES TÉCNICAS QUE HAN DE CUMPLIR EL SUMINISTRO**

### **POSICIÓN Nº1 (SUMINISTRO RECUPERADOR ENERGÍA PLANTA DESALADORA):**

1 Ud. Recuperador de energía **ERI PX-Q300** (Assy Cartridge PX-Q300) **o similar**  
*Pressure Exchanger Energy Recovery Device*  
Capacity: 45-68 m3/h.  
Máximum Pressure: 82,7 Bar

### **POSICIÓN 2º (SUMINISTRO ELEMENTOS REPUESTOS DEL RECUPERADOR ENERGÍA ERI PX-220):**

#### **Recuperador de energía ERI PX-220 o similar**

2 uds. Kit Head Replacement, 65 SER Ref 20026-01  
6 uds. Kit Ring Segment 3-PC Lock 316 65 Ref 10013-01  
4 uds. Kit Ring Securing GRP 65 Ref 43056-01  
5 uds. Kit Spare Parts 65 Ref 20014-01  
1 uds. Kit Tool 65 Ref 20000-01  
10 uds. Kit Spare part 8" Side Port Ref 20033-01  
80 uds. Quad Ring EPDM 231 Ref 10404-01

### **POSICIÓN N3º (SUMINISTRO DE MATERIAL INOXIDABLE 316 PARA ESTACIÓN BOMBEO):**

#### **Cantidad:**

- 6 Uds. Válvulas de bola 3P DN4" GAS PN63 AISI 316.
- 2 Uds. Válvulas de retención de doble claveta DN150 – PN40 AISI 316.
- 2 Uds. Válvulas de retención de doble claveta DN100 – PN40 AISI 316.
- 2 Uds. Válvulas de retención de doble claveta DN80 – PN40 AISI 316.
- 4 Uds. Válvulas de retención de doble claveta DN80 – PN40 AISI 316.
- 20 Uds. Entronque DN4" GAS 150 LBS AISI 316.



12



consorcio de abasteci  
de aguas a fuerteventu

PRODUCCIÓN  
Nº Exp.: S-2/2017  
Ref.: ARC

### **3.- TRANSPORTE DEL SUMINISTRO**

Los costes por transporte y descarga de este suministro serán de cuenta del licitador y puesto en las instalaciones del Almacén General CAAF:

- C/ Máximo Escobar, nº 2, Puerto del Rosario (T.M. Puerto del Rosario)

Cualquier gasto originado por la entrega del material y expresamente los del transporte del mismo, y de las medidas de seguridad preventiva que establezca el CAAF, correrán por cuenta de la empresa adjudicataria.

Una vez entregado el suministro y en servicio se formalizará la correspondiente Acta de Recepción.

### **4.- RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO**

Si el suministro del equipo recuperador, repuestos y materiales una vez comprobados, no fuese de conformidad en su totalidad o en algunos de los elementos que lo integran, por no cumplir con el contrato, será le comunicará al licitador para que proceda a la solución de este incumplimiento, en caso contrario, el adjudicatario tiene la obligación de retirarlos por su cuenta y riesgo y sin contrapartida alguna.

### **5.- PLAZO DE GARANTÍA**

Se establecerá un plazo de garantía de UN AÑO (1) año, contado a partir de la puesta en servicio de dichos equipos, mediante acta de recepción.

### **6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.**

El **presupuesto base de licitación** del suministro de la bomba sumergible será de **SESENTA MIL EUROS (60.000,00.-€)**.

El IGIC que resulta de aplicar el tipo impositivo 0% al presupuesto base de licitación.

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de **SESENTA MIL EUROS (60.000,00.-€)**.

### **7.- PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO**

El plazo máximo del suministro e instalación será de **4 MESES**.

Puerto del Rosario a, 9 de Febrero de 2017

fdo: Andrés Rodríguez Cabrera  
Ingeniero Técnico Dpto. Producción

